



Strukturdaten Strom Stadtwerke Mühlacker GmbH

Stand: 31.12.2020

Netzstrukturdaten nach § 17 Abs. 2 StromNZV

Jahreshöchstlast der Entnahmen

USp HSp / MSp	23.960 kW
MSp	19.467 kW
USp MSp / NSp	10.285 kW
NSp	10.397 kW

Netzverluste

USp HSp / MSp	343.171 kWh
MSp	815.425 kWh
USp MSp / NSp	553.185 kWh
NSp	1.582.093 kWh

Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Ebene

USp HSp / MSp	23.960 kW
MSp	18.150 kW
USp MSp / NSp	10.285 kW
NSp	10.206 kW

Bezug aus der vorgelagerten Ebene

USp HSp / MSp	117.514.650 kWh
MSp	80.084.745 kWh
USp MSp / NSp	42.474.684 kWh
NSp	41.921.499 kWh



**Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene
aus Erzeugungsanlagen**

USp HSp / MSp	0 kWh
MSp	10.456.457 kWh
USp MSp / NSp	0 kWh
NSp	10.749.946 kWh