



Energiestrukturdaten nach § 10 Abs. 2 StromNEV

Durchschnittsverluste

USp HS / MS	0,27 %
MS	0,78 %
USp MS / NS	1,37 %
NS	4,64 %