STADTWERKE MÜHLACKER

Checkliste für Sichtkontrolle (Gas Hausschau)

Um nach den Richtlinien des DVGW-Regelwerks für die Sicherheit Ihrer Gasinstallation zu sorgen, sollten Sie diese Kontrolle einmal jährlich durchführen.
Es ist empfehlenswert die jährliche Checkliste gut abzuheften, um eine lückenlose Dokumentation im Schadensfall vorzeigen zu können.

Betreiber der Anlage:

Name/Vorname: _____
Straße/Hausnummer: _____
PLZ/Ort: _____

1 Absperreinrichtungen für Gashaupthahn und Gaszähler frei zugänglich?

○ Ja ○ Nein

2 Sind Beschädigungen (auch Korrosionserscheinungen) an den Gasleitungen zu erkennen? Geschlossene und feuchte Räume sind für solche Mängel besonders anfällig. Auch an Wand- und Deckendurchführungen bitte genau prüfen.

○ Ja ○ Nein

3 Ist die Gasleitung ausrechend fixiert? Ist die Leitung frei von angehängten Gegenständen (Kleiderbügel, Wäsche etc.)?

○ Ja ○ Nein

4 Die Gasinstallation ist teilweise verkleidet? Sind Lüftungsöffnungen vorhanden und diese auch nicht verdeckt?

○ Ja ○ Nein

5 Ist Ihr Gasgerät raumluftabhängig? Falls ja, befindet im Installationsraum der Gasanlage eine Verbrennungsluftöffnung an der Tür oder Wand?

○ Ja ○ Nein

STADTWERKE MÜHLACKER

6 Ist die Abgasanlage optisch unbeschädigt?

○ Ja ○ Nein

7 Falls ein neues Abluft Gerät installiert wurde (z. B. Dunstabzugshaube, Wäschetrockner):
Wurde mit einem Fachmann gesprochen?

○ Ja ○ Nein

8 Wenn ein Gasherd vorhanden sein sollte:
Wurde die Schlauchleitung vom Herd zur Gassteckdose ohne Knick und mit genügend Abstand zu Flammen und Hitze verlegt?

○ Ja ○ Nein

9 Bei einer sichtbaren Flamme am Gasgerät:
Brennt diese durchgehend blau?

○ Ja ○ Nein

10 Gasgerät läuft ohne defekt, Rußspuren oder auffälligen Gerüchen und Geräuschen?

○ Ja ○ Nein

Alles mit Ja beantwortet? Perfekt! Bis nächstes Jahr zur erneuten Prüfung.

Es wurde etwas mit Nein angekreuzt? Der Mangel sollte von einer Fachkraft begutachtet und beseitigt werden. Wenden Sie sich hierzu an das Installationsunternehmen Ihres Vertrauens oder gegebenenfalls an Ihren Schornsteinfeger.

Für die Vollständigkeit der oben aufgeführten Checkliste übernimmt die Stadtwerke Mühlacker keine Gewähr. Für die Sichtkontrolle der Anlage ist der Betreiber/Kunde der Gasanlage verantwortlich. Falls es zu Wartungs-, Installations- und/oder Reparaturarbeiten kommen sollte, müssen diese durch ein Gasversorgungs- oder Installationsunternehmen (nach DVGW-Regelwerk) durchgeführt werden. Veränderungen und Arbeiten an der Gasinstallation sind nur und ausschließlich einem fachkundigen Installateur vorbehalten.
Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen unserer Mitarbeiter.

Ort, Datum _____ Unterschrift _____